

Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Колпинского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу	Предписание об устранении нарушений обязательных требований от 21.03.2024 № 2403/020-78/232/ПВПР	г. Санкт-Петербург, Колпино, ул.Красная, д.12А	по адресу: Колпино, ул.Красная, д.12А: 1. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации по коридору 1-го этажа здания менее 1 м. (с учетом двери открывающихся из помещения в коридор при их одностороннем расположения) (правое крыло относительно центрального входа) 2. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации по коридору 1-го этажа здания менее 1 м. (с учетом дверей открывающихся из помещений в коридор при их двустороннем расположении) (левое крыло относительно центрального входа) 3. Ширина лестничных маршей в лестничных клетках здания менее 0,9 м. (с учетом устройства в лестничной влет оборудования (подъемники) для инвалидов) Ширина горизонтальных участков путей эвакуации по коридору. 4. В полу на путях эвакуации имеется перепад высот менее 45см, в котором не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.072008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. п.1 ч 2 ст. 1; п.1 ч.1 ст.6; ст.89 ФЗ от 22.072008г. №123-ФЗ «Технический регламент требования пожарной безопасности»; п. 4.33 СП 1.131302009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		Выявленные нарушения устранить невозможно, в связи с невозможностью изменения строительной конструкции здания.